

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01429**
(номер сертификата соответствия)

030403
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью "Кроношпан" (ООО "Кроношпан").
 Адрес: 140341, РОССИЯ, Московская область, город Егорьевск, поселок Новый, владение 100.
 ОГРН: 1025001467259. Телефон: +74959700107. Факс: +74957888683.
 Электронная почта: office@kronospan.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью "Кроношпан" (ООО "Кроношпан").
 Адрес: 140341, РОССИЯ, Московская область, город Егорьевск, поселок Новый, владение 100.
 ОГРН: 1025001467259. Телефон: +74959700107. Факс: +74957888683.
 Электронная почта: office@kronospan.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ОС ООО "Альфа "Пожарная Безопасность", Россия, 301760, Тульская область,
 г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1А, телефон/факс: 84952801686.
 ОГРН: 1107154016166. Свидетельство об уполномочивании №
 НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Плита древесная с ориентированной стружкой OSB Влагостойкая класса
 эмиссии формальдегида Е1, номинальной толщиной от 6 мм до 25 мм,
 выпускаемая по ТУ 16.21.13-022-58242280-2019. Серийный выпуск

код ОК 034 (ОКПД 2)

16.21.13.000

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров, на
соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30402-96, ГОСТ 12.1.044-2018,
 пункты 11, 13, ГОСТ Р 51032-97.
 (См. Приложение – бланк № 005595).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 246-С-19 от 09.10.2019 г.
 ИЛ ООО "Альфа "Пожарная Безопасность" Свидетельство об
 уполномочивании № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.150 от 07.06.2018 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО
 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДС.АР.ИСМ.01937-18 от 04.05.2018 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 14.10.2019 ПО 13.10.2024



Руководитель
 (заместитель руководителя)
органа по сертификации
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

Д.С. Подсевалов

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

приложение
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ЭО.ПР150.Н.01429**
(номер сертификата соответствия)

005595
(учетный номер бланка)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Межгосударственный стандарт "Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость"	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-2018, пункт 11	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-2018, пункт 13	Межгосударственный стандарт "Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения"	Группа токсичности – Т2 (умеренноопасные)
ГОСТ Р 51032-97	"Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени"	Группа распространения пламени по поверхности – РП4 (сильнораспространяющие)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)
Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Гомзов

Д.С. Подсевалов